

Fra: Thomas Hansen thomas@loejes-el.dk
Emne: vedr åhavnen
Dato: 17. maj 2023 17.18.22
Til: peter@lind4600.dk

Hej Peter

After aftale sender jeg et par linie vedr forsyning af lejligheder i åhavnen.

Ved eftersyn kan det konstateres at forsyninger til lejligheder er konstrueret på en måde således der er op til 8 lejligheder på en forsyning 63A

Hvis man regner med samtidighedsfaktor og indregner drift sikkerhed, vil der ikke være strøm nok til rådighed

Under disse omstændigheder, kan det ikke anbefales at disse belastes mere.

El fyr bruger 16A

Luft/vand 10-16A alt efter str på varmelegeme.

Lade stander til bil bruger 20A

Hvis man ønsker lade standere i terræn kan man løse dette med at lave en måler installation til dette, men koster et tilslutning bidrag til cerius på ca 18000.- pr stk.+ anlægsomkostninger

Håber dette svare på de spørgsmål som i måtte have.

M.v.h. Thomas Hansen
Overmontør
20208101

Stensbjerg El Aps
Vordingborgvej 88
4681 Herfølge
Tlf.: 56 27 42 14

Løjes EL-Service Aps
Vestergade 21D
4660 Store Heddinge
Tlf.: 56 50 38 38

