

Nyt om Åhavnen - Fjernvarme notat

Nu har vi alle efterhånden haft besøg af Køge Fjernvarme og Kemp & Lauritzen og for at give alle en guideline har vi lavet dette notat om hvem der skal kontaktes ved driftsforstyrrelser, nedbrud eller tilretninger.

Skillelinje er helt klar

- Primærside: **Fjernvarme unit er Køge Fjernvarme** – problemer / spørgsmål om denne kontakt Køge Fjernvarme

og

- Sekundærside: **Fordeler, ventiler, telestater og styreenhed** er den enkelte boligejer og her skal man kontakte VVS.

Hvis I oplever at varmen ikke helt kan styres, f. eks, at man ikke kan opnå ønsket temperatur – så kan det være

- styreenhed med telestater, hvis de er fra 2004, trænger de til udskiftning.
- at ventiler "hænger" - motioner ventilen eller udskift den
- at der skal ske indregulering af fordeling til gulvarmeslanger – til dette skal man bruge vedhæftede PDF, som for de enkelte boliger angiver gulvvarmeslangelængder, kan også ses/hentes på vores hjemmeside.

Forbrug

Hvis man kunne tænke sig at vide, hvor meget andre har forbrugt af MWh, så se i app eForsyning / Mit forbrug og aflæs for november.

Eksempel:

Målt: 1,453 MWh (november)

Måleraflæsning 2,588 MWh – disse tal er for Åhavnen 54

PS:

Se hjemmeside omkring Notat om Elforsyning / lade standere

På vegne for bestyrelsen EF Åhavnen

Peter Lind

Mobil 31142424